



1. Etasjeskilleren bygges opp av trebjelker 48x198 mm med c/c 600 mm.
2. En gulvløsning ut ifra tabell monteres på bjelkelaget.
3. Rockwool Flexi A-plate settes inn i bjelkelaget. Platene monteres ved at den fleksible siden merket med grønn stripe, trykkes mot bjelkesiden. Skyv platen inn slik at den går fri av den andre bjelken og flukter i underkant.
4. Signert monteringsanvisning overleveres byggherrens representant.
5. Sertifikat og monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon.

MATERIALSPESIFIKASJON		
Type	Produktnavn	Dimensjon
Bjelkelag	Trebjelker, styrkesortert	48x198 mm
Gulv	Gulvspanplate Rupanel eller gulvbord Slissegulv eller spaltegulv med Rockwool Trinnlydplate, gips/spon/trefiber og parkett	22x600x2400 min. 18 mm min. 22 mm
Platefeste	Spiker	min. 25/65
Isolasjon	Rockwool Flexi A-plate	min. 198 mm

**Vedlegg nr. 4 til sertifiseringslisens nr. 665 med utstedelsesdato 1995-02-03 for NS-merking av brannteknisk klassifiserte etasjeskillere i tre sammensatt på byggeplass (Utgave 2)**

**Produktnavn:** B 30 - Etasjeskiller i tre, bærende

**Produkttype:** Etasjeskiller i tre sammensatt på byggeplass

**Klassifisering:** B 30 sammensatt i henhold til monteringsanvisning 8.18 Rev. Des. 2000.

**Beskrivelse:** Hovedkomponenter:

- **Bjelkelag** : trebjelker 48 x 198 mm, min. styrkeklasse T1/C18 i henhold til NS-INSTA 142/NS-EN 519.
- **Isolasjon** : Rockwool Flexi A-plate, min. 200 mm, densitet ca. 30 kg/m<sup>3</sup>.
- **Gulv** : alternativt min. 18 mm heltre gulvbord/rupanel, min. 22 mm sponplate, 22 mm sponplate slissegulv eller spaltegulv av 23 x 98 mm trebord med overliggende Trinnlyd isolasjon og parkett.

Etasjeskilleren er bygget opp av trebjelker med c/c avstand 600 mm. På oversiden av bjelkene plater/bord i henhold til spesifikasjon. Rockwool Flexi A-plater legges i bjelkelaget.  
- Maks belastning 1,5 kN/m<sup>2</sup>.  
Monteringsanvisning 8.18 skal følges.

**Typeprøving:** Rapport nr. 22 N 001.22 av 2000-02-21 og vurdering nr. 22 N 000.10/00.040 av 2000-02-21, begge fra SINTEF Bygg og miljøteknikk.

**Merking:** Monteringsanvisningen skal ha påført NS-merket, brannteknisk klasse, lisensinnehavers navn, betegnelse på produktet, måned og årstall for montering påføres monteringsanvisningen på byggeplass samt signatur av ansvarshavende. Den skal være påført spesifikasjon av hovedkomponentene (dimensjoner, entydig produktbetegnelse og eventuell produsent). Monteringsanvisningen skal følge byggets dokumentasjon.

**Merknad:** Lisensens gyldighet og omfang vil til enhver tid fremgå av produktliste som finnes på Nemko's hjemmeside [www.nemko.com](http://www.nemko.com)

Vedlegget består av 2 sider.